



VKF Anerkennung Nr. 30942

Inhaber /-in

Fischer Profil GmbH
Waldstrasse 67
57250 Netphen
Germany

Hersteller /-in

Fischer Profil GmbH
57250 Netphen
Germany

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

FISCHERTHERM FTS05

Beschreibung

Fassadenelement, Kern aus PUR-Hartschaum (41kg/m³), beidseitig hohlraumfrei mit
Stahlblech (0,4-1,0mm) abgedeckt

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402537-19-0116-01' (24.04.2019)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

18.12.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo