



LANDESSTELLE FÜR BAUTECHNIK

Braustraße 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341) 977 3710
Telefax: (0341) 977 3999

Geschäftszeichen: L37-2533/10/6

**Verlängerung und Änderung zur baustatischen Typenprüfung
Nr. T14-121 vom 20.08.2014**

Bericht Nr.: T19-073

vom: 20.08.2019

Gegenstand: **Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung:**
SAB 19/1050, SAB 30KD/1050-S, SAB 30/1100,
SAB 35(R)/1035, SAB 40(R)/915, SAB 45/900,
SAB 45KD/1000, SAB 45KD/1000-S, SAB 50(R)/1000,
SAB 58KD/915-S, SAB 70R/800, SAB 85R/1120 (AK),
SAB 85R/1120 (Niederaula), SAB 89R/915,
SAB 100R/825 (AK), SAB 106R+/750 (AK),
SAB 110R/1000, SAB 135R/930 (AK), SAB 153R/840
(AK), SAB 158R/750 (AK), SAB 200R/750 (AK),
SAB 200R/840 (AK)

Antragsteller: SAB-profiel bv
Produktieweg 2-3a
NL-3401 MG IJsselstein

SAB Profil-GmbH
Industriestraße 13
D-36272 Niederaula

Planer: Ingenieurbüro für Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe

Hersteller: wie Antragsteller

Geltungsdauer bis: 31.08.2024



Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.



1. Allgemeines

- 1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenprüfung Nr. T14-121 vom 15.08.2014 bis zum 31.08.2024 verlängert.
- 1.2 Die Verlängerung Nr. T19-073 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typenprüfung Nr. T14-121 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgeführten Geltungsdauer verwendet werden.
- 1.3 Wird die baustatische Typenprüfung Nr. T14-121 ergänzt oder zurückgezogen, so gilt dies auch für die Verlängerung Nr. T19-073 zur baustatischen Typenprüfung.


2. In Abschnitt 4.5 wird die Anlage 17.1 bis 17.4 des Bescheides Nr. T14-121 wie folgt neu gefasst:

Anlage Nr.:	Profil:	f_{yk} [N/mm ²]	Blechkicken [mm]
17.1, 17.2, 17.3, 17.4	SAB 100R/825	320	0,75 bis 1,50

3. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle für Bautechnik - ist gemäß § 32 DVO-SächsBO¹ Prüfamts zur Typenprüfung; zur Typenprüfung von Standsicherheitsnachweisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO².

Leiter


Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt



Bearbeiter


Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 2

¹ DVOSächsBO vom 02.09.2004 (SächsGVBl. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prüfberichtes geltenden Fassung

² Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt geändert am 13.05.2016