Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30942

Inhaber /-in
Fischer Profil GmbH
Waldstrasse 67
57250 Netphen
Germany

Hersteller /-in
Fischer Profil GmbH
57250 Netphen
Germany

Gruppe	101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze
Produkt	FISCHERTHERM FTS05
Beschreibung	Fassadenelement, Kern aus PUR-Hartschaum (41kg/m3), beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech (0,4-1,0mm) abgedeckt
Anwendung	RF2
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402537-19-0116-01' (24.04.2019)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer	31.12.2024
Ausstellungsdatum	18.12.2019
Ersetzt Dokument vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo